



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, и расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
2. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.
4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
6. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- * применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- * украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- * проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаро-взрывоопасные работы;
- * уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- * полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- * допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

* прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

Запрещается:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

а) пользоваться розетками, рубильниками, другими электро-установочными изделиями с повреждениями;

7. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц или членов добровольных пожарных дружины.

8. К схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязательно должна быть разработана инструкция, определяющая действия обслуживающего персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

9. Перед началом проведения мероприятий ответственным лицам обязательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

10. Курение в здании должно быть запрещено.

11. В зданиях, где имеются подвалы и чердаки, они должны быть очищены от сгораемых материалов и закрыты на замки, ключи должны быть подписаны и храниться у дежурного.

12. Эвакуационные пути должны быть свободными, не загромождёнными, двери должны быть открыты или закрыты на легко открываемые запоры обеспечивающие открывание их изнутри без ключа, у эвакуационных выходов должны дежурить назначенные ответственные из обслуживающего персонала или другие подготовленные люди.

13. На случай отключения электроэнергии у ответственных дежурных должны быть электрические фонари.

14. Здание должно быть обеспечено достаточным количеством первичных средств пожаротушения, в зданиях, где имеются внутренние пожарные краны они должны быть в технически исправном состоянии, полностью укомплектованы, пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу, ящики пожарных кранов должны быть подписаны.

15. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и имеющимся противопожарным водосточникам должны быть свободны и очищены от снега.

16. Ответственность за безопасность при проведении мероприятий возлагается на первых руководителей, которые обязаны назначить ответственных лиц за проведение мероприятия и провести с ними подробный инструктаж.