

УТВЕРЖДАЮ
Директор СШ №1 им. В.Ф. Маркова
Тукубашева Р.И.



Инструкции о мерах пожарной безопасности требования

1. Общие требования пожарной безопасности объектов защиты

Настоящие Правила пожарной безопасности в Кыргызской Республике (далее - Правила) содержат требования противопожарных норм, устанавливающие правила поведения юридических и физических лиц, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, жилого фонда и других объектов (далее - объект защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

- 1) организовать на объектах защиты изучение и выполнение настоящих Правил всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими;
- 2) организовать на объектах защиты добровольные пожарные дружины и утвердить порядок их деятельности внутренним приказом;
- 3) определить и оборудовать места для курения и постоянно контролировать его строжайшее соблюдение всеми сотрудниками объекта защиты;
- 4) периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта защиты, наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами
- 5) К работе на объекте защиты допускаются только лица после прохождения обучения мерам пожарной безопасности
- 6) Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

2. Пожарная безопасность территории объектов защиты

1. Территория предприятий, организаций, жилых домов и других объектов, а также прилегающая к ним территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов производства, горючего мусора, опавших листьев и сухой травы. Производственные отходы и упаковочные материалы, не подлежащие утилизации, должны систематически удаляться на специально отведенные участки и своевременно вывозиться

2. Ко всем зданиям и сооружениям, пожарным водосточникам должен быть обеспечен

свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду

специальных противопожарных автотранспортных средств.

- 1) На всех объектах защиты должны быть размещены поэтажные планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожаров и

чрезвычайных ситуаций

Планы эвакуации людей и материальных ценностей

- 2) На планах эвакуации обозначаются основные и аварийные выходы, а также места расположения первичных средств пожаротушения и связи.
- 3) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- 4) Устанавливать в коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу, должны быть установлены предписывающие знаки "ВЫХОД" подключенные к системе аварийного освещения при пожаре.
- 5) Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны огнезащитным составом. Качество огнезащитной обработки должно ежегодно контролироваться и, при необходимости, подвергаться повторной обработке

Пожарная безопасность при отоплении объектов защиты

- 1) Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки отопительных приборов и систем
- 2) Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона необходимо обеспечивать проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи.

Первичные средства пожаротушения объектов защиты

- 1) Все объекты защиты, независимо от функционального назначения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения
- 2) В производственных, складских зданиях и сооружениях, на территории предприятий и организаций должны устанавливаться специальные пожарные щиты с набором первичных средств пожаротушения: порошковые огнетушители - 2, углекислотный огнетушитель - 1, ящик с песком - 1, лопата штыковая - 1, лопата совковая - 1, полотно асбестовое или войлочное - 1, ломы - 2 (легкий и тяжелый), багры - 2, топоры - 2, ведра - 2, бочка с водой - 200 литров.
- 3) Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию, средствам извещения о пожарах, стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными (в любое время года) и освещаться в ночное время
- 4) Курение на территории объекта защиты разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами, емкостями с водой и обозначенных соответствующими надписями и знаками

На объектах защиты запрещается:

1. хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывопожароопасные вещества

2. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции
3. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками
4. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника
5. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы
6. размещать в электрощитовых горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы
7. Запрещается на проездах для пожарной техники устраивать шлагбаумы, бордюры, устанавливать металлические ограждения, сужающие или препятствующие проезду специальных автотранспортных средств.
8. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов, а также закрывать на замок двери эвакуационных выходов и забивать их наглухо

Первичные средства пожаротушения объектов защиты

- 1) В зимний период огнетушители и емкость с водой должны храниться в теплом помещении.
- 2) Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков
- 3) Пожарные щиты, установленные в помещениях, должны находиться на видных и легкодоступных местах, по возможности, ближе к выходам из помещений
- 4) Размещенные на объекте защиты огнетушители должны быть заряжены, исправны и готовы к действию

Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен соответствовать инструкции завода-изготовителя, а также следующим требованиям:

- 1) огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 метра от края двери при ее открывании;
- 2) конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящихся в них огнетушителей

Противопожарное водоснабжение объектов защиты

1. Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда, снега, а стояк освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты должны утепляться во избежание замерзания
2. Пожарные гидранты, колонки и пожарные краны не реже

чем через каждые шесть месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды, с регистрацией результатов проверки в специальном журнале или составлением акта

Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку рукавов на новую складку

«Вызов пожарной помощи»

Правила использования средствами связи и сигнализации, имеющиеся на предприятии и в цехе, места расположения ближайших аппаратов телефонной связи, извещателей, электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги.

Правила использования этих средств в случае возникновения пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону 101

"Действия при пожаре"

Действия рабочих и служащих при обнаружении в помещении или на территории предприятия задымления, загорания или пожара.

- 1) Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану, газоспасательную и другие аварийные службы
- 2) Отключение при необходимости технологического оборудования, коммуникаций, электроустановок и вентиляции. Тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения; порядок включения стационарных огнегасительных установок, эвакуации людей и материальных ценностей.
- 3) Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения)

Для лучшего усвоения материала желательно шире использовать в учебных целях различные экспонаты, фотоснимки и плакаты, макеты или узлы отдельных пожароопасных производственных установок

Учет прохождения противопожарного инструктажа (первичного и повторного) ведется в журналах